



1. OCHRONA PRZED DOTYKIEM PODSIENIM – SAMODCZYNNIE ODKŁĄCZANIE ZASILANIA) UKŁAD "TN-C-S"
2. ZABEZPIECZENIA GNIAZD WTYCZKOWYCH W SKRZYŃKACH AI2-A14
  - GNIAZDO 32A/400V – BEZ ZABEZPIECZEŃ
  - GNIAZDO 16A/400V – 3P/C16A
  - GNIAZDA 16A/230V – 1P/B16A
  - WSPÓLNY WYŁĄCZNIK RCD/4P/32A/630mA

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BARANOWIE DZIAŁKI 863/1,864,865/1,866/1, OBRĘB 1 BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PDPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	04'2013		3
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	04'2013		SKALA: