



SYMBOL - "TREŚĆ TABL. OPISOWEJ"

SPRZĘDKA C1	SPRZĘDKA C2
111FS- "START/STOP"	112FS- "START/STOP"
H,S111- "PRACA+TEST"	H,S112- "PRACA+TEST"
MIESZADŁO B1	MIESZADŁO C1
113FS- "START/STOP"	114FS- "START/STOP"
H,S113- "PRACA+TEST"	H,S114- "PRACA+TEST"
POMPA P1	POMPA C2
115FS- "START/STOP"	116FS- "START/STOP"
H,S115- "PRACA+TEST"	H,S116- "PRACA+TEST"

UWAGI ;

1. ROZDZIELNICE "A11" WYKONAC W SZAFKACH TYPU "XL3/400-LEGAND"; DRZWI PRZEZROCYSTE; STOPIEN SZCZELNOŚCI IP-55; MASA – OKOŁO 110kg
2. APARATY OPISAC TRWAŁE SYMBOLAMI WG RYSUNKU; MONTOWAC NA SZYNACH TH-35 I WSPORNIKACH PERFOROWANYCH.
3. KABELE I PRZEWODY WPROWADZAC POPRZEC PŁYTY DZIAWKOWE.
4. DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN – SAMOCZYNNY ODKŁĄCZANIE ZASILANIA, UKŁAD "TN-C-S"
5. WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY – PATRZ LISTA APARATÓW W KOSZTORYSIE.

ROZDZIELNICA "A11" - WNETRZE 1:5ROZDZIAŁNICA "A11" - WNETRZE 1:5

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BARANOWIE DZIAŁKI 863/1, 864, 865/1, 866/1, OBRĘB 1 BARANÓW				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PDPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	04/2013		8
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	04/2013		SKALA: