

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
„H Y D R O L”
PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN ul. Łukowska 12 tel/fax (81) 526-88-31

Nazwa opracowania :

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości BARANÓW ul. Wschodnia

kanalizacja:działki 2635/4;1378;1375/2;1375/1;1374;1373;1375/3;1375/5;1375/4;790;1/7;
1/6;

Zlecniodawca: Gmina Baranów

Umowa z dnia: 13.06.2015 r

Projektant: inż. Stanisław Jakubowski upr. nr 1179/Lb/80

Lublin 30 czerwca 2015 r

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ i WODOCIĄGOWEJ
w m. Baranów ul. Wschodnia

1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Baranów w ramach projektowania przebudowy kanalizacji sanitarnej dla terenów budowlanych w ul. Wschodniej w m. .

Stanowi ono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji zamierzonej inwestycji.

Do opracowania wykorzystano :

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
- projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Wschodniej w Baranowie.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma określić :

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
2. określenie istniejących obiektów budowlanych
3. wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4. przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ze wskazaniem ich skali i rodzajów oraz miejsca i czasu wystąpienia
5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych położonych wzdłuż ul. Wschodniej w m. Baranów.

W ramach tej inwestycji wykonane będą :

- kanalizacja z rur PVC-U SDR 34 00 ϕ 200 mm długości - 102 m
- przykanaliki z rur PVC-U SDR 34 00 ϕ 160 mm szt 3 długości - 26 m
- przewód tłoczny z rur PE-HD SDR11 ϕ 40 mm - 77 m
- pompownia domowa - 1 kpl
- sieć wodociągowa rozdzielcza z rur PE100RC SDR17 ϕ 110 mm 300 m
- przyłącza wodociągowe z rur PE-HD SDR11 ϕ 40 mm 8szt 134 m

ad.2 Inwestycja prowadzona będzie na terenach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Na terenie inwestycji występuje linia kablowa energetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna.

ad.3 Ewentualne zagrożenie w czasie wykonywania robót mogą stwarzać wykopy.

ad.4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać roboty związane z wykonywaniem włączenia kanalizacji do kanału. Wejście do studni rewizyjnej wymaga dokładnego przewietrzenia i nadzoru innych osób.

Ad.5, Instruktaż bezpośredni na budowie i zapoznanie pracowników z planem BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót.

Ad6. Pracownicy wykonujący roboty w rejonach szczególnego zagrożenia powinni być wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia w postaci masek gazowych z pochłaniaczami, szelek ratunkowych, lampek Dave'go itp. Ponadto kierownik i majster budowy powinni być wyposażeni w telefony komórkowe służące do szybkiej komunikacji na wypadek konieczności wezwania pomocy.

Opracował:

inż. Stanisław Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80