PODPARCIE PŁATWI PRZY TRZONACH KOMINOWYCH

1:25.





ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE MALUJĄC FARBĄ MINIOWĄ I FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ PO 2X.

STAL ST3S
ELEKTRODY ER 1,46

KOLEJNOŚĆ ROBÓT:

- WYKUĆ BRUZDY NA GŁ. 50 mm
- WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEM.
- OSADZIĆ KĄTOWNIK Z OBU STRON I ŚCIĘCIĆ ŚRUBAMI M-16.

WYKAZ STALI

L 120x120x10	110,0 KG.
ŚRUBY M-16	10,0 KG
□ 40x10	10,0 KG
□ 60x10	15,0 KG.
Σ	145,0 KG

OBIEKT	ROZBUD. I REM. ZAB. BUD. PLEBANII
INWESTOR	GMINA BARANÓW N/WISŁĄ
CZĘŚĆ	PROJ. BUD. KONSTRUKCYJ.
ELEMENT	PODPARCIE PŁATWI PRZY TRZONACH K
PROJ.	INŻ. ST. NIWOŃSKI B-2093/93
SPRAWDZ.	INŻ. J. NOWAK B-183/90