



Ozn.	Wyszczególnienie	Wielkość	Jedn.	Ilość
1	Zawór przelotowy prosty grzybkowy lub kulowy	Ø 15-20	szt.	2
2	Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny z nakładką do zdalnego odczytu wskazań	Ø 15-20	szt.	1
3	Złączka mosiężna z uszczelkami (półśrubunek)	Ø 15-20	szt.	2
4	Opaska z tworzywa sztucznego z plombą zatraskową	---	szt.	1

UWAGI:

- Po zakończeniu wymiany wodomierz należy zabezpieczyć opaską z tworzywa sztucznego z plombą zatraskową
- Wodomierze, zawory i łączniki zdemontowane przekazać do Gminy

BIURO PROJEKTÓW WIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "ROLWIK" UL. CISOWA 9, 20-703 LUBLIN		
Schemat zabudowy wodomierza na terenie Gminy Baranów		Skala: ---
Branża: sanitarna		Data: 18.02.2021r.
Projektował: inż. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń	Podpis:	Numer rysunku:
Opracował: mgr inż. Agata Sieczkoś	Podpis:	