

Baranów, dnia 28.07.2025 r.

BOK.7012/W/17/2025

**GMINA BARANÓW  
UL. RYNEK 14  
24-105 BARANÓW**

**WARUNKI TECHNICZNE  
rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr ewid. gruntów  
2938, 1899, 925/2, 925/1, 924, 923, 922, 921, 920, 919  
położonych w miejscowości Baranów, ul. Błotna**

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków rozbudowy sieci wodociągowej, złożony w dniu 25.07.2025 r., działając na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 poz. 757) określamy następujące warunki rozbudowy sieci wodociągowej: na działkach nr 2938, 1899, 925/2, 925/1, 924, 923, 922, 921, 920, 919 położonych w miejscowości Baranów, ul Błotna:

1. Sieć wodociągową wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.
2. Przyłączenie do sieci wodociągowej nastąpi po przedłożeniu projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej opracowanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.
3. Projekt powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zawierać zgody właścicieli działek przez, które przebiegać będzie sieć wodociągowa, zezwolenie zarządcy drogi powiatowej Nr 1434L, dz. nr ewid. 1899 na lokalizację urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi oraz powinien być uzgodniony przez ZUDP Powiatu Puławskiego, Rzecznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz pod względem branżowym z Urzędem Gminy w Baranowie. Należy uzyskać pisemne zgody od właścicieli działek przez, które przebiega sieć wodociągowa na zainstalowanie i pozostawienie urządzeń w gruncie.
4. Miejsce włączenia przewiduje się z istniejącej sieci wodociągowej oznaczonej na załączonej mapie wo90, znajdującej się na działce nr ewid. gruntów 2938, po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela działki.

5. Sposób włączenia do istniejącej sieci wodociągowej za pomocą trójnika, nasuwki i zasuwy Dz 90/90/90 mm. W miejscu włączenia sieć należy wyposażyć w zasuwę odcinającą z kluczem wyprowadzonym na powierzchnię terenu w skrzynce żeliwnej.
6. Sieć należy wykonać z rur PVC Dz 90 mm łączonych na kielichy lub PE Dz 90 mm metodą zgrzewania.
7. Przewód sieci wodociągowej pod drogą powiatową należy umieścić w rurze osłonowej.
8. Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty Państwowego Zakładu Higieny i świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach wodociągowych.
9. Podczas układania przewodu wodociągowego, należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu. Należy przyjąć przykrycie przewodu nie mniejsze niż 1,6 m.
10. Trasę sieci wodociągowej należy oznakować taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą, białą niebieską z wkładką metalową, układaną na wysokości 30 cm nad przewodem..
11. Sieć wyposażyć w zasuwy odcinające z kluczem wyprowadzonym na powierzchnię terenu w skrzynkach żeliwnych. Skrzynki należy zabezpieczyć obudową z płyty betonowej. Położenie zasuw należy trwale oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych z pomiarami umieszczonymi na stałym obiekcie w pobliżu zasuw zgodnie z PN-86/B-09700. Skrzynki do zasuw należy zabezpieczyć przed osiadaniem obudową z płyty betonowej.
12. Sieć należy uzbroić w hydranty nadziemne zgodnie z przepisami oraz oznakować.
13. Sieć zakończyć hydrantem p.poż. nadziemnym.
14. Informacje szczegółowe dotyczące warunków przyłączenia, wykonania i odbioru robót wod.-kan. udzielane są w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pok. 1 i 2 lub telefonicznie pod nr tel.81 883 49 90.
15. Warunki niniejsze ważne są na okres 2 lat od daty ich wydania.

**DYREKTOR**  
**BIURA OBSŁUGI KOMUNALNEJ**

  
*mgr inż. Grzegorz Dębek*

Załączniki:

1. Załącznik graficzny -1 szt.

Otrzymują:

1 x Adresat



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej GN-OD.6640.3.1513.2025  
Miejscowość Baranów  
Jednostka ewidencyjna 061402\_2  
Obręb ewidencyjny 061402\_2.0001  
Numer działki Baranów  
Skala mapy 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925/1, 1899, 2938  
Godło mapy 1:500  
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich 7.158.30.05.13  
wysokości 2000  
PL-EVRF2007-NH



Wykonawca:  
GEODETA  
Eugeniusz Oleksiewicz  
Zaśw. GUGIK 3878  
data: 08.07.2025



Załącznik do warunków  
przyłączenia do sieci wod.-  
BOK.7012/W.17/2025  
z dnia 28.07.2025r.

URZĄD GMINY BARANÓW  
ul. Rynek 14  
24-105 Baranów  
woj. lubelskie  
tel./fax (81)883-40-45; 883-40-41

DYREKTOR  
BIURA OBSŁUGI KOMUNALNEJ  
mgr inż. Grzegorz Dębek

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GN-OD.6640.3.1513.2025
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Puławski
Wykonawca prac geodezyjnych:	Geoleks Geodezja Jakub Oleksiewicz ul. Norwida 32/18, 24-100 Puławy Regon: 060667335 NIP: 7162627827
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	GN-OD.6640.3.1513.2025-1 22-07-2025
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:	GEODETA Eugeniusz Oleksiewicz Zaśw. GUGIK Nr 3878
Data i podpis kierownika prac geodezyjnych:	Jestem świadomy odpowiedzialności kamej Za złożenie fałszywego oświadczenia 22.07.2025

INWESTOR:	GMINA BARANÓW ul. Rynek 4 24-105 Baranów		mgr inż. Zbigniew Polak 24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 3/69 e-mail: polakzbigniew@wp.pl tel. kom. 602665317	
TYTUŁ PROJEKTU	SIEĆ WODOCIĄGOWA 24-105 Baranów, ul. Błotna, dz. nr: 2938, 1899, 925/2, 925/1, 924, 923, 922, 921, 920, 919.		WSP	
NAZWA RYS:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		STADIUM PROJEKTOWE	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	SANITARNA	NR. UPR. PROJ.	DATA	08.2023 r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Polak	LUB/0179 POOS/11	SKALA:	1 : 500
SPRAWDZIK:	mgr inż. Remigiusz Pirogowicz	LUB/0403 PWBS/17	NR. RYSUNKU:	1

